

# CIDEMCO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA  
Laboratorio de Ensayos

Pol. Ind. Landeta s/n  
Apartado de Correos 134  
20730 Azpeitia - Guipúzcoa

Tel.: 943-816800  
Fax.: 943-816074  
E-mail: cidemco@sarenet.es

## CERTIFICADO DE ENSAYOS

EMPRESA **LUXE PERFIL, S.L.**

DIRECCIÓN **Pol. La Pahlilla, C. Alhondiga 2 46370 Chiva (VALENCIA)**

Nº CERTIFICADO **5650**

### ACREDITACIONES:



ENAC: 34/LE162. Ventanas

ENAC: 34/LE346. Herrajes para edificación

ENAC: 34/LE347. Madera

ENAC: 34/LE347. Suelos de madera

ENAC: 34/LE345. Barnices

ENAC: 34/LE345. Pinturas

ENAC: 34/LE210. Tableros de partículas y fibras.

ENAC: 34/LE210. Adhesivos.

ENAC: 34/LE024. Muebles de cocina

### ASOCIADO A:

ENAC  
(Entidad Nacional de Acreditación)


ASEFAVE  
(Asociación Española de Fabricantes de fachadas ligeras y ventanas)

FEDIT  
(Federación Española de Entidades de Innovación Tecnológica)

AETEPA  
(Asociación Española de Técnicos en pintura y afines)

Realizado el ensayo de **Determinación de aislamiento acústico a ruido aéreo, según UNE EN ISO 140** al cajón de persiana referenciado como "LUXE BOX", el resultado obtenido fue el siguiente:

Frecuencia (Hz)	R (dBA)
100	11,5
125	19,9
160	16,3
200	17,2
250	19,1
315	19,8
400	20,8
500	20,3
630	21,2
800	25,3
1.000	26,7
1.250	27,8
1.600	30,6
2.000	32,7
2.500	31,9
3.150	30,2
4.000	31,6
5.000	32,3



Indice global de aislamiento a ruido aéreo:

$$R_A = 26,0 \text{ dBA}$$

Indice de aislamiento acústico:

$$R_W(C;C_{tr}) = 26 (-1;-3) \text{ dB}$$

FECHA: **4 de junio de 1999**

Este documento no tiene validez sin el **informe de ensayos** cuyo número coincide con el del certificado, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos sólo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha arriba indicada, y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.

