

Certificado de Ensayos




CIDEMCO
CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLÓGICA

Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
http://www.cidemco.es

ORGANISMO
NOTIFICADO

nº 1239

EMPRESA	DIRECCIÓN
LUXEPERFIL, SL	P.I. Industrial La Pahilla, C/Alhóndiga, 2 46370 CHIVA (Valencia) España
Nº CERTIFICADO	21426
CAJÓN DE PVC "ARTBOX"	
ENSAYO	RESULTADO
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U» DEL CAJÓN DE PERSIANA ENROLLABLES S/ UNE-EN 12412-4:2005	1,8 W/m²K



CAJON ARTBOX 185

Cajón de persiana de PVC, "ARTBOX"

FECHA 19 de Febrero de 2009

El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a validación en este Centro de Investigación. Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

Fdo:

Asier Maiztegi
Director Dpto. Construcción

