




EMPRESA	LUXEPERFIL
DIRECCIÓN	POL. LA PAHILLA C/ LA ALHÓNDIGA, 2, 46370 CHIVA (VALENCIA)
Nº CERTIFICADO	13565

**CAJÓN DE PERSIANA DE ALUMINIO (1.200 x 210) mm
REF.: «CAJÓN EXTRUSION 210»**

**Determinación del aislamiento acústico a ruido aéreo
según UNE-EN ISO 140-3:1995**

Frecuencia (Hz)	R (dB)	I (k = 2)
100	22,1	± 1,6
125	28,9	± 1,6
160	25,9	± 1,6
200	27,6	± 1,6
250	26,2	± 1,6
315	25,1	± 1,0
400	27,4	± 1,0
500	28,5	± 0,8
630	30,7	± 0,8
800	31,5	± 0,8
1.000	32,2	± 0,8
1.250	31,8	± 0,4
1.600	31,1	± 0,4
2.000	33,7	± 0,4
2.500	34,3	± 0,4
3.150	36,3	± 0,4
4.000	37,7	± 0,4
5.000	39,2	± 0,4



Índice de aislamiento a ruido aéreo:
 $R_A = 32$ dBA

Índice ponderado de reducción sonora:
 $R_w(C;C_{tr}) = 32 (-1;-2)$ dB

FECHA 4 de mayo de 2006

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción


Fdo: Asier Maiztegi
 Director Dpto. Construcción